

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"_ " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Эркиндик,2

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	33,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	188,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	25,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР

А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
Н.Б. Акматалиев
А.М. Конушбаев

277 371

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий
уд ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Эркиндик, 58 а

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	14,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	244,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	15,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Т.А. Жапаров

А.М. Конушбаев

163 352

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Исанова,42

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	25,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	157,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	


Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР



А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Г.А. Сыдыков

А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ДКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Пушкина,50

г/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	13,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	135,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР

А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
Р. Кушубаков
А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий
УД ПКР"

Б.К. Анаркулов


"-__" _____ 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
пр. Чуй, 219

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	11,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	85,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР



А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
Б.Т. Акматов
А.М. Конушбаев