

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий
УД ПИР"

Б.К. Анаркулов


" " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул.Ахунбаева,119

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	9,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электротребителям	линия	140,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	20,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР



А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
Ш.И. Суюмбаев
А.М. Конушбаев

110 833

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " _____ 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Раззакова,17

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	4,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электротребителям	линия	35,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	тока приемник	5,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Н.Б. Акматалиев

А.М. Конушбаев

39 339

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"_ _" _____ 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Бокомбаева,99

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	5,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	37,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Р. Кушубаков

А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Абдымомунова, 193

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	8,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	38,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ЭГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Б.А. Ташмаматов

А.М. Конушбаев