

Утверждаю:

Главный инженер
ГП "Департамент госзданий
уд ПКР"

Б.К. Анаркулов


"_ " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Эркиндик,54

1/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	3,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	20,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР


А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
Б.А. Ташмаматов
А.М. Конушбаев

29345

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

уд ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Эркиндик,56

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	3,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	15,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Б.А. Ташмаматов

А.М. Конушбаев

28099

Утверждаю:

Главный инженер
ГП "Департамент госзданий
УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

" . " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Исанова,87

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	15,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	120,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

И.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Г.А. Сыдыков

А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

Уд ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул.Московская,190

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	11,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	48,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

М.А. Байболов

А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер
ГП "Департамент госзданий
УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"-" " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул.Саманчина,6

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	5,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	37,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР

[Handwritten signatures]

А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
Ш.И. Суюмбаев
А.М. Конушбаев

Утверждаю:
Главный инженер
ГП "Департамент госзданий
УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул.Московская,194

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	9,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	60,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР

А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
М.А. Байболов
А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Эркиндик, 58

г/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	11,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред. устройствам, щитам, шкафам, коммуникац. аппаратам и эл. потребителям	линия	135,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	15,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Ж. Шопоков

А.М. Конушбаев

117 393