

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов






"_ " _____ 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Московская,151

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	10,00	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	80,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР






А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
Б.Т. Акматов
А.М. Конушбаев

92 723

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"_ " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул.Раззакова,43

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500	изм.	3,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	38,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР


Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

Согласованно:



А.А.Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

М.Ы. Султанбаев

А.М.Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий
УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
пр. Чуй,114

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	24,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	180,0	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,0	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

С.К. Токолдошов

А.Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Турусбекова,31

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	5,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	35,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

У.А. Адамкулов

А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
пр. Манаса,28

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	12,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	227,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	15,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

У.А. Адамкулов

А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

уд ПКР"

Б.К. Анаркулов

"_ " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Ажибек Баатыра,1

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	10,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	36,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

А.А. Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

В.Ж. Мааданбекова

А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий
УД ПКР"

Б.К. Анаркулов




"_ " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Уметалиева,41

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	3,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	35,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР

А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
В.Ж. Мааданбекова
А.М. Конушбаев