

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"\_ " 2023 год

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу: пр. Чуй, 122 / Дружба /

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,0	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500	изм.	1,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электротребителям	линия	19,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	7,00	

Зав.отделом РСР


Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

Согласованно:



А.Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Н.А. Асаналиев

А.Конущбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД.ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу: пр. Чуй, 122

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500	изм.	10,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	57,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	12,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

Согласованно:

А.Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Н.А. Асаналиев

А.Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:  
ул.Киевская,96 Б

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	2,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500	изм.	12,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	221,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	21,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

Согласованно:

А.Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

М.Ы. Султанбаев

А.Конущбаев

Утверждаю:

Главный инженер  
ГП "Департамент госзданий  
УДПКР"

Б.К. Анаркулов


"- " 2023 год

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:  
ул.Киевская,96 А

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	2,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500	изм.	26,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	240,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	21,00	

Зав.отделом РСР  
Инженер сметчик  
Главный специалист ГЗ  
Главный специалист ГЗ  
Инженер РСР  
Согласованно:



А.Мокоев  
Н.Ч. Нурбекова  
С.Н. Нурбеков  
Н.А. Асаналиев  
А.Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий  
УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

" - " 2023 год

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:  
ул.Тыныстанова,257

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	3,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммуникац. аппаратам и эл. потребителям	линия	80,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР  
Инженер сметчик  
Главный специалист ГЗ  
Главный специалист ГЗ  
Инженер РСР  
Согласованно:

А.Мокоев  
Н.Ч. Нурбекова  
С.Н. Нурбеков  
А.Ш. Айдаралиева  
А.Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"\_ " \_\_\_\_\_ 2023 год

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:  
ул. Тыныстанова, 215

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю <i>по 500</i>	изм.	7,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред. устройствам, щитам, шкафам, коммуникац. аппаратам и эл. потребителям	линия	20,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР

Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

Согласованно:

*Handwritten signatures*

А.Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Ж.С. Идирисова

А.Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"\_ \_" \_\_\_\_\_ 2023 год

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:  
ул.Суюмбаева,16 А

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю <i>по 500</i>	изм.	5,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	30,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР  
Инженер сметчик  
Главный специалист ГЗ  
Главный специалист ГЗ  
Инженер РСР  
Согласованно:

*[Handwritten signatures]*

А.Мокоев  
Н.Ч. Нурбекова  
С.Н. Нурбеков  
Ж.С. Идирисова  
А.Конушбаев